

Korczew, dn. 11.10.2017r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony – „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew – etap I” - znak sprawy: GP 271.9.2017

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego w dniu 11.10.2017r wpłynęły pytania dotyczące zapisów w SIWZ. W związku z powyższym udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zamieni rury PCV fi 280 na PCV fi 225.

Rury PCV fi 280 są bardzo trudno dostępne i czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni, natomiast rury PCV fi 225 są łatwo dostępne, a jakość przesyłu wody jest równie wysoka co przy zastosowaniu rur fi 280. Ponadto konserwacja wodociągu wybudowanego rurami PVC fi 225 jest łatwiejsza niż w przypadku rur PCV fi 280.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców oraz należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Wasilczuk