

Korczew, dn. 14.02.2018r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony – „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zaleś – Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy – Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy – Szczeglacin – etap I” - znak sprawy: GP 271.02.2018

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego w dniu 14.02.2018r. wpłynęły pytania dotyczące zapisów w SIWZ. W związku z powyższym udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje w pozycji przedmiaru robót 3d.3d1 poza uzupełnieniem pospółką żwirową grubości śr. 10 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża na istniejącej już warstwie z destruktu czy destruktu do wyprofilowania Wykonawca ma dostarczyć i nim wyprofilować istniejącą nawierzchnię.

Powyzsze informacje są niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny zadania oraz wykonania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż w odniesieniu do pozycji przedmiaru 3d.3.1 Zamawiający nie dostarcza destruktu, na odcinku występuje nawierzchnia gruntowo-żwirowa, którą należy wyprofilować oraz uzupełnić pospółką żwirową, a także wg. pozycji przedmiaru 4d.3.2 wykonać podbudowę z kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm gr. 15 cm

Powyzsze wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców oraz należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

WÓJT
mgr inż. Sławomir Wasilczuk